

CSS/CS :	Commission scolaire de l'Énergie
Personne-ressource :	Simon Brouillette
Titre :	Chargé de projets
Téléphone :	819-852-2374
Nom de l'école :	Jacques Cartier
Niveau d'enseignement	Primaire
Choisir le groupe	Autre
Date des mesures :	2021-01-29
Durée des cours:	1h

horaire de l'école	
entrée des élèves:	07:35
début des cours	07:40
pause récréation	
Superficie au plancher de l'école	
Type de ventilation mécanique (si applicable)	
Niveau du taux de CO ₂ à l'extérieur	385
Humidité relative extérieure	65
Vitesse du vent (selon Météo média)	13
Température extérieure	-17
Direction des vents (selon Météo média)	Nord

	1 ^{re} mesure Taux de CO ₂ avant le début du cours (ppm)	1 ^{re} mesure HR avant le début du cours (%)	1 ^{re} mesure Température avant le début du cours (oC)	2 ^e mesure Taux de CO ₂ période de cours (ppm) 20min	2 ^e mesure HR au milieu de la période de cours (%)	2 ^e mesure Température au période de cours (oC)	3 ^e mesure Taux de CO ₂ 20 minutes après l'ouverture des fenêtres (ppm)5 cm	3 ^e mesure HR 20 minutes après l'ouverture des fenêtres (%)	3 ^e mesure Température 20 minutes après l'ouverture des fenêtres (oC)
--	---	---	--	---	---	---	--	--	---

Identifier les salles de classe

8	419	20,1	19,3	783	18,4	22,5	926	19,9	22,3
	418	17,6	20,5	863	19,6	22,3	779	13,5	20,3